



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-  
Петербург»  
от 16 июня 2016 года № 335

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача

Т. А. Гречанинова/

М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.09. 222.17.920

« 28 » 02

2018 года

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы**

**Заявитель:** АО «ТАРКЕТТ».

**Место нахождения:** 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промзона, 1, РФ.

**Основание для проведения экспертизы:** письмо вх. № 1176 от 05.02.2018 г., договор № 72/2017-Д от 04.09.2017 г. (003282 от 06.02.2018 г.).

**Объект экспертизы:** Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «STATUS» тип «STATUS», производства АО «ТАРКЕТТ», 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промзона, 1, РФ.

**Дата экспертизы:** с 27.02.2018 г. по 28.02.2018 г.

**Состав экспертных материалов:**

- технические условия ТУ 22.23.15-072-54031669-2017,
- рецептура,
- выписка из технологического регламента на производство,
- паспорт,
- этикетка,
- выписка из ЕГРЮЛ,
- акт отбора образцов (проб) от 30.01.2018 г.,
- протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 1765/167 от 09.02.2018 г., № 1765/264 от 15.02.2018 г.,

Продолжение: листов 2

с № А-0000221926  
по № А-0000221924

№ А- 0000221925

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76



К экспертному заключению  
от 28.02.2018 г. № 78.01. 09.222.17.920

№ 1765/344 от 26.02.2018 г., № 1765/1143 от 26.02.2018 г. (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016).

**Вопросы, поставленные перед экспертом:** проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного – линолеума ПВХ «STATUS» тип «STATUS» на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.1.6.3492-17.

**Установлено:**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного – линолеума ПВХ «STATUS» тип «STATUS» проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований.

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «STATUS» тип «STATUS» изготавливается АО «ТАРКЕТТ» по техническим условиям ТУ 22.23.15-072-54031669-2017 «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «STATUS» промазным способом из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на подоснову - стеклохолст, на лицевую поверхность наносится полиуретановая защита.

**Гигиеническая характеристика:**

Электризуемость (напряжённость электростатического поля) – не более 15 кВ/м.

Покрытие нетоксично - индекс токсичности в пределах  $70 \leq It \leq 120$  %.

Не оказывает кожно-раздражающего действия при однократном, повторном воздействиях.

Уровень выделения химических веществ из покрытия в воздушную среду, до и после обработки дезинфицирующим и моющим средствами, при насыщении 0,4 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>, однократном воздухообмене и температурах + 20 и + 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01 мг/м<sup>3</sup>; хлористого водорода – не более 0,1 мг/м<sup>3</sup>; дибутилфталата – не более 0,1 мг/м<sup>3</sup>; диоктилфталата – не более 0,02 мг/м<sup>3</sup>.

Запах – не более 2 баллов.

Покрытие стойко к воздействию 5 % раствора хлорамина и 5 % раствора стирального порошка. Внешний вид покрытия после контакта со средствами (оттенок, блеск) не изменился. Отслоений, разрушений, других видимых дефектов не обнаружено.

Рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, на поверхности покрытия, не наблюдается. Сроки выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур) на покрытии не более 24 часов.

При изготовлении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: пыль стекла - ПДК – 6/2 мг/м<sup>3</sup>; поливинилхлорид - ПДК - 6 мг/м<sup>3</sup>; карбонат кальция – ПДК – /6 мг/м<sup>3</sup>.

**Область применения:** для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения (кроме путей эвакуации); не рекомендуется применять в условиях интенсивного движения и воздействия абразивных материалов, жиров, масел и воды.

№ А- 0000221926

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76



К экспертному заключению  
от 28.02.2018 г. № 78.01.09.222.17.920

**Необходимые условия использования, хранения:** предусмотрены в технической документации.

Транспортировка всеми видами крытого транспорта или в универсальных контейнерах, предохраняя от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 10 град. С в горизонтальном положении не более 1 ряда по высоте на расстоянии 1 м от нагревательных приборов, в упаковке изготовителя, отдельно от органических растворителей и веществ, их содержащих.

Срок хранения – 1 год со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации.

При изготовлении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; оборудование помещений, в которых проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и организация производственного контроля за состоянием вредных производственных факторов на рабочих местах.

**Информация, наносимая на этикетку:** наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, идентификационные данные партии продукции, параметры, срок годности, дата изготовления, условия хранения.

#### **Заключение:**

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «STATUS» тип «STATUS», изготавливаемое АО «ТАРКЕТТ» по техническим условиям ТУ 22.23.15-070-54031669-2017, по санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим показателям соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

Эксперт: заведующий отделом гигиены труда



Герасимова Л.Б.

№ А- 0000221927

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76