



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.105064

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ ГРАСС»,
Адрес: Россия, 143910, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул Текстильщиков, владение 18,
ИНН: 7721570592, ОГРН: 1067759447260, телефон: +7 (495) 255-28-79,
электронная почта: kp@premiumgrass.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

SHANDONG FRONT NEW MATERIAL CO., LTD.
Адрес: No.79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, China,
электронная почта: Monica@zhenzhenran.cn, телефон: +86 15806342743

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:
1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Покрытие напольное поливинилхлоридное на иглопробивной подоснове,
покрытие напольное поливинилхлоридное на нетканной полиэфирной подоснове,
покрытие напольное поливинилхлоридное на вспененной основе общей
толщиной от 1,2 до 7,0 мм, с лицевым износостойким слоем из ПВХ толщиной от
0,1 до 3,0 мм. Торговая марка «ROVALT», коллекции: (см. приложение №1).
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.23.15

код ТН ВЭД
590410000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – сильно горючие (Г4) по ГОСТ 30244-94;
Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3) по
ГОСТ 30402-96;
Группа дымообразования – с высокой дымообразующей
способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;
Группа токсичности – чрезвычайно опасные (Т4) по
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20;
Группа распространения пламени –
сильнораспространяющие пламя (РП4) по ГОСТ Р 51032-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) №97625-ПРГ ЛПБ-26 от 21.07.2026. Испытательная
лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.07.2026 по 21.07.2029



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись
подпись

А.И. Минаев
инициалы, фамилия

А.А. Попова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.105064
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.07.2026 по 21.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
22.23.15	Покрытие напольное поливинилхлоридное на иглопробивной подоснове, покрытие напольное поливинилхлоридное на нетканной полиэфирной подоснове, покрытие напольное поливинилхлоридное на вспененной основе общей толщиной от 1,2 до 7,0 мм, с лицевым износостойким слоем из ПВХ толщиной от 0,1 до 3,0 мм. Торговая марка «ROVALT», коллекции: Start, Dance, Classic, Office, Sports, Pro, Commerce, Art, Superb, Economy, Plus, Life, Go, Home, Cosy, Easy, Style, Fresh, Joy, Villa, Roomy, Light, Daily, Aura, Studio, Transit, Clinic, Market, Zone, Prime, Active, Resist, Ultra, Control, Step, Loft, Nature, Fusion, Retro, Modern, Silk, Stone, Woodline, Mosaic, Canvas	Спецификация изготовителя



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

[Signature]
подпись

А.И. Минаев
инициалы, фамилия

[Signature]
подпись

А.А. Попова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации