

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02084/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КМ2» (ООО «КМ2»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 625007, Россия, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 7, стр. 5, этаж 3, помещ. 10.

ОГРН: 1197232003980, ИНН: 7203482435.

Телефон: +7 (922) 483-33-00, адрес электронной почты: proekt@km-2.ru.

Договор подряда № 18-09/2024/И.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСТАЙЛ» (ООО «РУСТАЙЛ»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601143, Россия, Владимирская область, м.р-н Петушинский, г.п. город Петушки, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 158.

ОГРН: 1243300005464, ИНН: 3300013729.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное тафтинговое, коллекций: Daily, Mishel, Сириус, Вега (состав: 100% полиамид, код ОКПД 2 13.93.13 вид ворса: петлевой, с подложкой на основе битума), высотой ворса от 2,6 до 2,9 мм, толщиной от 5,9 до 6,1 мм, поверхностной плотностью от 550 до 600 г/м<sup>2</sup>, общий вес 4100 до 4300 г/м<sup>2</sup>, в виде плиток, выпускаемое по ТУ 13.93.13-001-80274415-2024 от 12.09.2024 г. «Ковровая плитка. Технические условия».

Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1791/11-2024 от 21.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 01-ОС/18-10/24 от 21.10.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены, в соответствии со статьей 13, п.п. 7, 8, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей при влажности воздуха от 60 до 90 %, при температуре не ниже + 15 °С и не выше + 40 °С. Гарантийный срок: не более 12 месяцев с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.11.2024

по

21.11.2029



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3527220/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**  
**№ RU C-RU.ПБ68.В.02084/24**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**На стандарты и иные документы, примененные при сертификации**

| Обозначение стандарта (стандартов) | Наименование стандарта (стандартов)                                                                                                 | Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 51032-97                    | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени                                                                  | п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)                                 |
| ГОСТ 30402-96                      | Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость                                                                         | п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)                              |
| ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18          | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)          |
| ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20          | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.16.2 – Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) |



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.  
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3527220/baseInfo>