

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00729/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-ТАФТ» (ООО «НЕВА-ТАФТ»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 197348, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н, офис 213. Адрес места осуществления деятельности: 197348, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н. ОГРН: 1027812400890. ИНН: 7827002656. Телефон: +7 (812) 321-61-19. Электронная почта: sales@nevatuft.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-ТАФТ» (ООО «НЕВА-ТАФТ»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 197348, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н, офис 213. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197348, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н. ОГРН: 1027812400890. ИНН: 7827002656.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия напольные ковровые тафтинговые "НЕВА ТАФТ": состав разрезного ворса – 100% полипропилен, высота ворса от 3 мм до 25 мм, масса ворса от 280 г/м² до 1200 г/м², на основе из синтетического войлока типа 2У, синтетического джута типа АВ, тканого материала типа WB и резиноподобного материала типа ТРЕ; общий вес изделия от 1000 г/м² до 2500 г/м², общая толщина от 4 мм до 27 мм; изготавливаемые в соответствии с ТУ 13.93.13-001-54369894-2001 (идентичны ТУ 8171-001-54369894-2001). Серийный выпуск.

код ОКПД 2 13.93.13

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1434-С/ТР-21 от 21.12.2021 г., № 1435-С/ТР-21 от 21.12.2021 г., № 1436-С/ТР-21 от 21.12.2021 г., № 1437-С/ТР-21 от 21.12.2021 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 576-АСП/21 от 26.08.2021 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе, Приложении №2 на 2 листе, Приложении №3 на 3 листе. Гарантийный срок хранения, условия хранения и срок службы (годности) продукции приведены в Приложении №1 на 1 листе. Выдан взамен сертификата соответствия № RU C-RU.ПБ58.В.00727/21 от 27.12.2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.01.2022 по 26.12.2026



М.П. Руководитель (или заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Шигабдинова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00729/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 13.93.13-001-54369894-2001 (идентичны ТУ 8171-001-54369894-2001) «Покрытия ковровые тафтинговые и иглопробивные «НЕВА ТАФТ» от 03.08.2021 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 13.93.13-001-54369894-2001 пункт 6.2: Ковровые изделия должны храниться в сухом, проветриваемом помещении на стеллажах, расположенных на расстоянии не менее 1 метра от отопительной системы в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения согласно ТУ 13.93.13-001-54369894-2001 раздел 8: Гарантийный срок хранения ковровых покрытий - 12 месяцев со дня изготовления продукта.

Срок службы (годности) согласно ТУ 13.93.13-001-54369894-2001 раздел 8: срок службы не установлен.



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Шигабдинова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00729/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрывтия напольные ковровые тафтинговые "НЕВА ТАФТ": состав разрезного ворса – 100% полипропилен, высота ворса от 3 мм до 25 мм, масса ворса от 280 г/м ² до 1200 г/м ² , на основе из синтетического войлока типа 2У, синтетического джута типа АВ, тканого материала типа WB, общий вес изделия от 1000 г/м ² до 2200 г/м ² , общая толщина от 4 мм до 27 мм.		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – ВЗ (легковоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – ТЗ (высокоопасные)
	ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие)



М.П. (подпись) Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсвалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Шигабдинова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00729/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрытия напольные ковровые тафтинговые "НЕВА ТАФТ": состав разрезного ворса – 100% полипропилен, высота ворса от 3 мм до 25 мм, масса ворса от 280 г/м ² до 1200 г/м ² , на основе из резиноподобного материала типа ТРЕ, общий вес изделия от 1000 г/м ² до 2500 г/м ² , общая толщина от 6 мм до 27 мм.		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – ТЗ (высокоопасные)
	ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП3 (умереннораспространяющие)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Шигабдинова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)