

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д- RU.PA01.B.01379/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОВРОТЕКС-М»
(ООО «Ковротекс-М»). Место нахождения: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОТЕЛЬНИКИ, Г
КОТЕЛЬНИКИ. Адрес юридического лица: 140054, Московская область, г. Котельники, мкр-он
Ковровый, д. 37, лит. К, 3 этаж. Адрес места осуществления деятельности: 433505 Ульяновская обл,
г. Димитровград, ул. Свирская, д.1/10. ОГРН: 1185027016327, ИНН: 5027267466.
Телефон: +7 4957833136, адрес электронной почты: lcarpets@info.ru
В ЛИЦЕ Генерального директора Тарасенко Ольги Юрьевны

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия и изделия тканые (жаккардовое двухполотное, ворс-100% полипропилен, высота ворса
8-12 мм, поверхностная плотность 1000-2500 г/м²), выпускаемые по ГОСТ 28415-89 «ПОКРЫТИЯ И
ИЗДЕЛИЯ КОВРОВЫЕ ТКАНЫЕ МАШИННОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА. Общие технические
условия». Серийный выпуск.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОВРОТЕКС-М»
(ООО «Ковротекс-М»). Место нахождения: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОТЕЛЬНИКИ, Г
КОТЕЛЬНИКИ. Адрес юридического лица: 140054, Московская область, г. Котельники, мкр-он Ковровый,
д. 37, лит. К, 3 этаж. Адрес места осуществления деятельности: 433505 Ульяновская обл,
г. Димитровград, ул. Свирская, д.1/10. ОГРН: 1185027016327, ИНН: 5027267466.

Код ОКПД2: 13.93.19
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 5702 42 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

Протокол испытаний № 10773/РД от 18.06.2024 Независимой испытательной лаборатории
пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей
и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3),
группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3); ГОСТ 30402-96 "Материалы
строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые
(В3); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"
(пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности сильноространяющие (РП4).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

с 24.06.2024 по 20.06.2029



Заявитель

(подпись)

(со дня регистрации декларации
о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)

Тарасенко Ольга Юрьевна

Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с
целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям,
установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.