

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-CZ.ПБ37.В.00563/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАТРА" (ООО "ФАТРА"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 123242, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ, ДОМ 20, ЭТ ПОДВАЛ ПОМ IV КОМ 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1097746716616.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7723737279.

Телефон (499)251 26 36, факс (499) 251 26 36, адрес электронной почты info@fatra-russia.ru.

Договор на выполнение функций иностранного изготовителя б/н от 02.12.2019 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Fatra, a.s. Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 8593367000001.

Место нахождения: Napajedla, Чехия. Адрес юридического лица: ЧЕХИЯ, Trida Tomase Bati 1541, 763 61, Czech Republic CZ 27465021.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.

Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон: 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольные покрытия из поливинилхлорида гетерогенные марок: THERMOFIX (толщина: 2,0 мм; 2,5 мм); THERMOFIX ART (толщина 2,2 мм); IMPERIO (толщина: 1,5 мм; 2,2 мм); NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, NOVOFLOR EXTRA STATIK SD, DUAL (толщина 2,0 мм); SCENA (толщина 1,5 мм), выпускаемые по PND 5-421-2001; PND 5-444-2002; PND 5-245-97. Серийный выпуск. Международные коды GTIN: 8593367467903, 8593367468085, 8593367468092, 8593367468108, 8593367467910.

код ОКПД2: 22.23.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8343/РС, 8344/РС от 16.09.2021 г. выданы Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.2078.4614 выдан 28.04.2021 г. ОС СМ Общества с ограниченной ответственностью «РОСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.13AB68.

Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2). Условия хранения: в сухом, закрытом помещении при температурном режиме от +5 °С до +35 °С на расстоянии минимально 1 метр от источника обогрева помещения. Материалы должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей и искусственного освещения с высокой степенью УФ. Срок хранения неограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 17.09.2021 по 16.09.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))