



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.76763

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Технотекс»,

Адрес: Россия, 141406, Московская область, Город Химки, ул. Нахимова, дом 4, кв. 3, ИНН: 5047081597,
ОГРН: 1075047002711, телефон: 8 (495) 978-37-15, электронная почта: infotechnoteks@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Alma S.P.A.,

Адрес: Via Carlo Casini 10, 50013 Campi Bisenzio (FI), Италия, телефон: +3905587451,
электронная почта: alma@almaspa.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751,
ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Полотно нетканое иглопробивное (искусственный фетр и войлок) из
синтетических нитей и волокон с литексной клеевой пропиткой, декоративно-
отделочное, серии «Ехрогади». Состав 100% полипропилен, Толщина от 2,3мм,
плотность 300 гр/м². Серийный выпуск.

код ОКПД 2
13.93.1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа распространения пламени- нераспространяющие
(РП1) по ГОСТ Р 51032 -97;
Группа горючести – умеренногорючие (Г2) по ГОСТ 30244-
94;
Группа воспламеняемости – умеренно воспламеняемые (В2)
по ГОСТ 30402-96;
Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей
способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;
Группа токсичности – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ
12.1.044-89, п. 4.20.

код ТН ВЭД
5602109000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №71012-ТЕХП/ПБ-25 от 19.05.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.05.2025 по 19.05.2028



Руководитель органа
по сертификации

подпись

А.Д. Осипов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Д. Савина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации