

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.00084

№

(номер сертификата соответствия)

0000946

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СпортФлоринг». Адрес: 350087, РОССИЯ,
Краснодар, переулок Топольковый, 13 помещение 11. ОГРН: 1132310001438.
Телефон/Факс: +78612001843

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

BEIXIN RESILIENT FLOORING CO.,LTD. Адрес: КИТАЙ, No.22 Huacheng
Road, Qingyang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 248033, РФ,
г.Калуга, Первый Академический проезд, д.5, корп. 1д.
Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Напольные покрытия из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной от 1 до 12 мм. Торговая марка BEIXIN, серии:
SPORTFLOOR PVC, PVS-Floor, Leisure Area, Moisture-proof Mat, Locker Room, Light Equipment Area, Dance
room, Heavy Equipment Area, Outdoor Floor, Personal Training Area, Sport Wood Pattern Series, Gem Pattern
Series, Special Color For Handball, Multifunction Area, Special Color For Volleyball, Swimming Pool Area,
Olympic Series, Table Tennis Sport Series, Tennis Sport Series, Badminton Sport Series

Код ОК 22.23.11

Код ТН ВЭД России
39181001000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля
2008 г.). Класс пожарной опасности материалов – КМ2. Показатели пожарной опасности: группа
воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей
способности-Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-2018; группа
токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-2018; группа распространения пламени по
поверхности-РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/А-14/08/19 от 13.08.2019 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛО3)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

14.08.2019

по 13.08.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров